



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20  
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.psselipno.pl](http://www.psselipno.pl)

Lipno, dnia ..... 24. MAR. 2020....

Znak sprawy: N.HK 5211-3/03/2/...../20

**Gmina Lipno**  
**87 – 600 Lipno**  
**ul. Mickiewicza 29**

.....  
dot. wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno

**O C E N A O K R E S O W A**  
**przydatności wody do spożycia przez ludzi**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2019r., poz.59 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbek
33/LI/20	09.03.2020r.	Woda podawana do sieci - kran przy umywalce na hali, SUW Głodowo, gm. Lipno /A + Enterokoki/
34/LI/20	- „ -	Sieć - Kran w pomieszczeniu socjalnym, Stacja Paliw Radomice, gm. Lipno /A + Enterokoki/
35/LI/20	- „ -	Sieć - Kran w pomieszczeniu socjalnym, NZOZ Lekarze Rodzinni, Łochocin 5, gm. Lipno /A + Enterokoki/

A – parametry grupy A  
B – parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny

W związku z powyższym

**woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lipno

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie

Mirostaw Grzybowski