



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

p. Hien. 2014



Znak sprawy: NHŚ. 9020.1.3.03.2.2022
L.dz. 698

Lipno, dnia 03. MAR. 2022
Egz. nr 1

Gmina Lipno
87 – 600 Lipno
ul. Mickiewicza 29

dot. wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno

O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 195) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
281/22	26.01.2022r.	Woda z kranu na hali SUW Wichowo, gm. Lipno ^{/B/}
282/22	- „ -	Woda z kranu na hali SUW Głodowo, gm. Lipno ^{/A + Enterokoki, Clostridium perfringens, Fe, Mn/}
283/22	- „ -	Woda z zaworu na hali produkcyjnej nr 23, Przedsiębiorstwo Mięsne „Rafał”, Mirosław Miętiewicz, Tomaszewo 8, gm. Lipno ^{/A + Enterokoki, Clostridium perfringens, Fe, Mn/}

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno odpowiada wymaganiam jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
 2. a/a – egz. nr 2
- Do wiadomości:
3. Wójt Gminy Lipno – egz. nr 3

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Żebrowska