



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20  
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.psselipno.pl](http://www.psselipno.pl)

Znak sprawy: N.HK 5211-3/03/6/1816/16

Lipno, dnia 3.06.2016

*P. Kiciński, ZOK*  
*[Signature]*

Gmina Lipno  
87 - 600 Lipno  
ul. Mickiewicza 29

dot. wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno

**O C E N A O K R E S O W A**  
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. 2015r., poz.1412) w związku z art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
92/LI/16	14.06.2016r.	Woda podawana do sieci – kran przy umywalce SUW Głodowo, gm. Lipno /MOK + Fe, Mn/
93/LI/16	- „ -	Woda podawana do sieci – kran przy umywalce SUW Wichowo, gm. Lipno /MOK + Fe, Mn/
94/LI/16	- „ -	Sieć – kran w kuchni, Dom Kultury, Wichowo, gm. Lipno /MOP/
396/16	23.06.2016r.	Woda podawana do sieci – kran przy umywalce SUW Głodowo, gm. Lipno /Mn, utlenialność/
397/16	- „ -	Woda podawana do sieci – kran przy umywalce SUW Wichowo, gm. Lipno /Mn, utlenialność/
398/16	- „ -	Sieć – kran w kuchni, Dom Kultury, Wichowo, gm. Lipno /Mn, utlenialność/

MOP – monitoring przeglądowy  
MOK – monitoring kontrolny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno odpowiada wymaganiam jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny

W związku z powyższym

**woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lipno

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie

Mirostaw Grzybowski