










- LEGENDA:
- 
 klimatyzator split typ SDH 17-035 NW
 Q chł=3,5kW Pel=1,2kW U=230V
 - 
 jednostka wewnętrzna z pompa skroplin
 - 
 jednostka zewnętrzna
 - 
 klimatyzator split typ SDH 17-050 NW
 Q chł=5,0kW Pel=1,76kW U=230V
 - 
 jednostka wewnętrzna z pompa skroplin
 - 
 jednostka zewnętrzna
 - 
 przewody freonu – miedź
 - 
 przewody skroplin – PCV
 - 
 istn. pion kanalizacyjny

RZUT PARTERU

URZĄD GMINY LIPNO

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Marek Kubicki 87-800 Włocławek ul.Jasna 18 B/4			
INWESTOR:	GMINA LIPNO, UL. MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO		
OBIEKT:	BUDYNEK URZĘDU GMINY W LIPNIE		
ADRES BUDOWY:	GMINA LIPNO, UL. MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO		
TEMAT:	REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY W LIPNIE INSTALACJA KLIMATYZACYJNA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Stypułkowski upr. ABIT- VII-7342-3/99		
DATA:	SKALA 1: 100	rys nr. S3 str.	BRANŻA: INST. SANITARNE