



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------|--|
| Oznaczenie urządzenia | Q1 | F1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |
| Oznaczenie zacisku | | | | | | | | | |
| Opis | | oganicznik przepięć klasy C | wypust piekarnika | gniazda w łazience pralka | gniazda w łazience | gniazda w kuchni | gniazda pokój korytarz | oświetlenie | |
| Moc | | | 5,0 kW | 2,2 kW | 1,4 kW | 1,4 kW | 1,4 kW | 0.30 kW | |
| Długość kabla | | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | | | | | | | | | |
| Typ kabla | | | YDYpžo 5*6 | YDYpžo 3*2,5 | YDYpžo 3*2,5 | YDYpžo 3*2,5 | YDYpžo 3*2,5 | YDYpžo 3*1,5 | |
| Typ izolacji kabla | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|-------------|-----|--|
| Tablica mieszkaniowa TM mieszkania M1, M2 i M3 - KŁOKOCK Nowa rozdzielnica 1 | Nr. projektu: | | C | | F | |
| | Nr. rysunku: | | B | | E | |
| | | | A | | D | |
| Data: | | Autor: | | Nr. akusza: | 1 / | |

PE



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Oznaczenie urządzenia | | | | | | | | | |
| Oznaczenie zacisku | | | | | | | | | |
| Opis | | | | | | | | | |
| Moc | | | | | | | | | |
| Długość kabla | | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | | | | | | | | | |
| Typ kabla | | | | | | | | | |
| Typ izolacji kabla | | | | | | | | | |

Tablica mieszkaniowa TM mieszkania M1, M2 i M3 - KŁOKOCK

Nowa rozdzielnica 1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

F

E

D

Autor:

Nr. akusza: