

**INFORMACJA W SPRAWIE AWARII NA STACJI UZDATNIANIA
WODY GŁODOWO GM. LIPNO**

Gmina Lipno informuje, iż dnia 28 czerwca 2017r. miała miejsce awaria jednego z dwóch filtrów na Stacji Uzdatniania Wody Głodowo. W wyniku awarii doszło do przerwy w dostawie wody.

Na ujęciu eksploatowane są dwa filtry poziome FH/RL11 o średnicy Dn2800mm i powierzchni filtracji 100 m² (filtracja jednostopniowa). Aktualnie woda jest poddawana procesom filtracji w drugim filtrze, gdzie następuje wytrącanie i zatrzymywanie związków żelaza i manganu. Zdolności produkcyjne stacji pozwalają na dostarczenie wody o ilości i jakości na dotychczasowym poziomie.

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30.06.2017 r. zlecono wykonanie badań próbek wody, celem ustalenia ewentualnego wpływu awarii na jakość dostarczanej wody. Niezwłocznie po otrzymaniu wyników poinformujemy o stanie jakości wody.

Od momentu wystąpienia awarii trwają prace remontowe. Zaplanowano wymianę złoża filtracyjnego. Niezwłocznie po zakończeniu działań naprawczych zostaną zlecone badania oraz wystąpimy o wydanie opinii sanitarnej.

W związku z trwającymi pracami remontowymi oraz wzmożonym poborem wody mogą wystąpić spadki ciśnienia. Woda może posiadać zabarwienie, mętność oraz niepożądany smak. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie apelujemy o wykorzystanie wody na potrzeby wyłącznie socjalno-bytowe oraz ograniczenie wykorzystania wody dla potrzeb podlewania upraw rolnych oraz ogródków przydomowych.

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
Promocji i Rozwoju Gminy

Grzegorz Kowalski